

# 许昌市建安区消防安全委员会办公室文件

消安办〔2022〕29号

---

## 关于印发《建安区发制品企业消防安全专项排查 整治工作方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，先进制造业开发区管委会，区消安委会有关成员单位：

现将《建安区发制品企业消防安全专项排查整治工作方案》印发给你们，请各乡镇办、各有关部门结合实际，采取针对性措施，认真抓好贯彻落实。



# 建安区发制品企业消防安全专项排查整治工作方案

为深入贯彻落实河南省、许昌市和建安区政府第三季度安全生产和消安委会议精神，有效防范和遏制劳动密集型企业火灾事故，为全区经济发展和人民平安幸福创造良好消防安全环境，经研究决定即日起，在全区深入开展发制品企业消防安全专项行动，现将有关事项通知如下：

## 一、目标任务

对现有的发制品企业开展一次全面排查检查，摸清底数，建立台账，对存在火灾隐患和消防安全违法行为的责令改正；对存在重大火灾隐患的企业和区域，政府挂牌督办，彻底整治；明确和落实发制品企业集中区域的消防安全管理责任，完善公共消防设施建设，建立长效管理机制，提高劳动密集型企业 and 集中区域的火灾防控能力。

## 二、专项整治的范围和重点

### （一）整治范围。

现有同一时间容纳 30 人以上，从事发制品劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍。

### （二）整治重点。

1. 企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2. 建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。

3. 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

4. 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。

5. 是否违规用火、用电、用气、用油。

6. 是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。

7. 是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标。

8. 规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

9. 劳动密集型企业集中区域要重点检查消防安全布局、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设是否符合消防安全要求；是否建有专职消防队或志愿消防队，是否配备必要的消防装备器材，是否组织开展训练。

### **三、实施步骤**

（一）开展集中检查。澄清辖区发制品企业底数及台账，消防救援机构、应急、住建、先进制造业开发区部门组成联合检查组，各乡镇政府、街道办事处要组织开展好本辖区内此类企业的排查整治，对治理范围内的发制品企业开展消防安全进行全面排查，建立问题隐患、整改责任和制度措施“三个清单”，督促企

业落实消防安全主体责任，及时整改各类突出隐患问题。

（二）实施约谈督办。消防救援机构、应急、住建、先进制造业开发区以及各乡镇（街道办）要结合全区发制品企业消防安全检查情况，对隐患问题突出、整改进度缓慢的企业消防安全责任人、管理人进行约谈，督促企业明确整改措施、整改时限及时整改消除隐患。对专项整治措施不落实、问题突出、火灾多发的单位或区域，视情提请政府实施挂牌督办。

（三）强化宣传曝光。对专项治理期间排查发现的严重火灾隐患和违法违规行为，要利用报纸、电台、电视台、网络等主流媒体集中反复曝光，用舆论力量倒逼隐患整改。

（四）强化消防宣传教育。各乡镇、街道办要组织消防宣传人员和消防志愿者深入辖区发制品企业宣传消防安全常识，组织从业人员开展灭火应急疏散演练，提升应急处置和安全疏散能力。

#### 四、有关要求

（一）提高认识，加强领导。区消防大队、区应急局联合成立发制品企业消防安全专项行动领导小组，统筹协调此次专项治理工作。领导小组下设办公室，办公室设在区消防救援大队，定期通报情况，实施统一指挥调度。

（二）齐抓共管，协同治理。各相关部门要认真分析研判辖区发制品企业消防安全面临的严峻形势，严格按照国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》要求落实管理责任，明确任务分工，确保专项整治取得实效。消防救援机构、应急管理局、先进制造业开发区管委会要加强协作配合，各尽其职，各负其责，建立信

息互通、会商研究、联合执法的实体化运作机制，形成齐抓共管合力。

（三）依法依规开展工作。发制品企业消防安全专项行动既要严厉打击、严肃纠正违法违规行为，达到有效防范和坚决遏制重特大火灾事故的目的，又要讲方法、讲政策，严格依法依规进行，将查处违法违规行为与统筹解决相关善后问题结合起来，稳妥处理事关人民群众切身利益的具体问题，切实维护社会稳定。

各乡镇办、各有关部门要明确专人，负责专项行动的资料收集整理工作，每天下午 17 时前发制品企业消防安全专项整治登记表（附件 2）报区消安委办公室。

吴方杰 电话:5116005 邮箱:xcxxfdd119@126.com

附件：1. 发制品企业消防安全专项整治检查记录表

2. 发制品企业消防安全专项整治登记表

附件 1:

## 发制品企业消防安全专项整治检查记录表

编号：〔 2022 〕第 号

被检查单位名称：\_\_\_\_\_

生产（储存）物品及类型：\_\_\_\_\_

消防安全责任人：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

消防安全管理人：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

检查人员（签名）：\_\_\_\_\_

检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时

被检查单位（场所）消防安全责任人或管理人（签名）：\_\_\_\_\_

检查内容	具体情况
消防安全 责任落实	<p>场所有无消防审验手续 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>检查情况：</p> <p>场所有无改变使用性质 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>检查情况：</p> <p>制定消防安全制度 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>检查情况：</p> <p>制定消防安全操作规程 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>检查情况：</p> <p>值班值守 检查情况:</p> <p>防火巡查、检查</p> <p>巡查、检查记录 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>消防安全培训</p> <p>培训记录 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>灭火和应急疏散预案</p> <p>预案制定 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>演练记录 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>明确承包、租赁各方消防安全责任 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>消防设施、器材维护保养 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 最近一次维护保养时间：</p> <p>生产、经营、储存场所违规住人 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 存在问题：</p> <p>其他情况：</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">消防安全布置</p>	<p>防火间距 抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>消防车通道 抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>厂房、仓库内设置办公室、休息室 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>厂房、仓库内设置员工宿舍 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>仓储与生产区域防火分隔 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>疏散通道、安全出口 抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>其他情况：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">火源电源管理</p>	<p>明火作业</p> <p>动火审批 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>明火作业现场 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 消防安全措施：</p> <p>作业人员及其资格：</p> <p>吸烟及其他用火 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查情况：</p> <p>电器产品安装、使用及其线路设计、敷设、维护保养、检测</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>电动车（含电动自行车、电动叉车等使用蓄电池的车辆）停放、充电管理类别：</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>其他情况：</p>

消防 设施 器材	<p>消防控制室 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>设置情况：</p> <p>值班记录：</p> <p>在岗人数： 持证上岗情况：</p> <p>值班人员操作技能 抽查值班员：</p> <p>消防设施操作、火情处置情况：</p> <p>火灾自动报警系统 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>自动灭火系统 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>室内（外）消火栓 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>灭火器 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>抽查部位：</p> <p>抽查情况：</p> <p>其他情况：</p>
应急 能力 建设	<p>微型消防站（志愿消防队/专职消防队） <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有</p> <p>人员配备：</p> <p>装备配置：</p> <p>员工初起火灾处置能力</p> <p>检查人员：</p> <p>被检查单位（场所）消防安全责任人或管理人 （签）：</p>
备注	

此记录一式两份，一份交被检查单位（场所），一份由检查单位留存

附件 2:

## 建安区发制品企业消防安全专项整治登记表

单位名称:

审核人:

填表人:

联系电话:

序号	企业名称	地址	法定代表人	联系方式	企业规模 (面积、 层数、人 数)	生产、 存储	排查 人员	排查 时间	存在问题	被检查单 位(场所) 消防安全 责任人或 管理人签 字